

KOMENDA POWIATOWA Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu

34-300 ŻYWIEC, ul. Objazdowa 2

CENTRALA: +48 033 86 30 400, fax: +48 033 86 30 419

SEKRETARIAT: +48 033 86 30 402, fax: +48 033 86 30 431

e-mail: straz@zywiec.kppsp.gov.pl

elektroniczna skrzynka podawcza: www.epuap.gov.pl

PT. 2370.6-3.15

Żywiec, dnia 19.05.2015 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, w odpowiedzi na pismo, dotyczące udziału w postępowaniu przetargowym na „Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu” przesyła następujące informacje:

Proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej wiedzy doświadczenia.

Czy Zamawiający dopuszcza referencje w których roboty wentylacyjne były realizowane na innym obiekcie niż budowany lub remontowany?

Odp.: Zamawiający informuję, że nie uzna referencji wykonania robót wentylacyjnych na obiekcie innym niż budowanym lub remontowanym.

Podpisał:

Komendant Powiatowy PSP w Żywcu

- // -

mł. bryg. mgr inż. Andrzej Graca