

KOMENDA POWIATOWA Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu

34-300 ŻYWIEC, ul. Objazdowa 2

CENTRALA: +48 033 86 30 400, fax: +48 033 86 30 419

SEKRETARIAT: +48 033 86 30 402, fax: +48 033 86 30 431

e-mail: straz@zywiec.kppsp.gov.pl

elektroniczna skrzynka podawcza: www.epuap.gov.pl

PT. 2370.6-6.15

Żywiec, dnia 20.05.2015 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, w odpowiedzi na pisma, dotyczące wyjaśnień dokumentacji w postępowaniu przetargowym na „Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu” przesyła następujące informacje:

1) W przedmiarach udostępnionych przez Zamawiającego na stronie internetowej występują znaczne braki w stosunku do dokumentacji. Przykładowo w ilościach:

- stolarki okiennej wg zestawienia jest 220,14m² a w przedmiarze występuje 17,8m² prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje ilości zgodne z projektem bądź też informację czy kierować się przedmiarem czy zestawieniem,
- bramy wg zestawienia 125,57m² a w przedmiarze występuje 20,777m² prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje ilości zgodne z projektem bądź też informację czy kierować się przedmiarem czy zestawieniem,
- podobna sytuacja występuje w przypadku docieplenia elewacji brakuje ~ 150m².

Odp. Potwierdzamy, że w zakresie objętym pytaniem przedmiot zamówienia obejmuje ilości zgodne z projektem stanowiącym **załącznik nr 12** do SIWZ.

2) Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania ofert nie należy dołączać kosztorysów.

Odp. Zamawiający potwierdza, że na etapie składania ofert nie należy składać kosztorysów.

3) W związku dużymi rozbieżnościami między projektem budowlanym a wykonawczym wentylacji zwracamy się prośbą o informację, którym projektem kierować się przy wycenie.

Odp. W zakresie branży elektrycznej i wentylacyjnej, Zamawiający ograniczył przedmiot zamówienia do projektów wykonawczych.

Podpisał:
Komendant Powiatowy PSP w Żywcu
- // -

mł. bryg. mgr inż. Andrzej Graca